



**WARRANTEK**



## BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ANALYSIS REPORT

Báo cáo số/Report No.: 2106006975

Ngày/ Date: 11/06/2021

Số đơn hàng/ Job order No.: 2106006975  
 Tên khách hàng/ Client's name: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHU  
 CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC**  
 Địa chỉ/ Address: Lô A59/I đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B,  
 Q. Bình Tân, TP.HCM  
 Tên mẫu/ Name of sample: Xem file đính kèm  
 Số niêm phong/ Seal No.: Không niêm  
 Mô tả mẫu/ Sample description: Mẫu chứa trong chai nhựa  
 Ngày nhận mẫu/ Receiving date: 08/06/2021  
 Ngày bắt đầu phân tích: 08/06/2021  
 Date of Analysis Commencement

### KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ ANALYSIS RESULTS

[Xem trang kế/ See next page(s)]

#### Ghi chú/ Notes:

(\*) Phương pháp được công nhận ISO 17025:2017/ ISO 17025:2017 accredited method.

(\*\*) Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ/ Performed by subcontractor.

- Thông tin mẫu được khách hàng cung cấp/ Sample information provided by client.
- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ Analysis results valid on tested sample only.

Không được sao chép một phần báo cáo kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần WARRANTEK/ This test report shall not be reproduced except in full, without written approval of Director of WARRANTEK.

**Phòng Kiểm nghiệm**  
Laboratory

**LÊ NHƠN ĐỨC**

**Đại diện Công ty Cổ phần WARRANTEK**

On behalf of WARRANTEK JSC



**CHÂU THỊ HỒNG VÂN**



**WARRANTEK**



## BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ANALYSIS REPORT

Báo cáo số/Report No.: 2106006975

Ngày/ Date: 11/06/2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	LOD	Kết quả				
				Trạm cấp nước VL1	Trạm cấp nước VL3	Trạm cấp nước tập trung	Nước cấp giữa mạng	Nước cấp cuối mạng
				2106006975-1	2106006975-2	2106006975-3	2106006975-4	2106006975-5
1	pH *			6.61	6.67	6.65	6.63	6.94
2	Độ đục*	NTU	1	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
3	Độ màu*	TCU	5	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
4	Clo dư *	mg/L		0.37	0.32	0.46	0.49	0.39
5	Mùi			Usual odor	Usual odor	Usual odor	Usual odor	Usual odor
6	Vị			Usual taste	Usual taste	Usual taste	Usual taste	Usual taste
7	Coliforms *	CFU/100mL		0	0	0	0	0
8	E. coli *	CFU/100mL		0	0	0	0	0
9	Asen (As) *	mg/L	0.001	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

[Báo cáo kết thúc/ End of report]