

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
ANALYSIS REPORT

Báo cáo số/Report No.: 2109010508

Ngày/ Date: 18/09/2021

Số đơn hàng/ Job order No.: 2109010508
Tên khách hàng/ Client's name: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHU
CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC**
Địa chỉ/ Address: Lô A59/I đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B,
Q. Bình Tân, TP.HCM
Tên mẫu/ Name of sample: Xem file đính kèm
Số niêm phong/ Seal No.: Không niêm
Mô tả mẫu/ Sample description: Mẫu chứa trong chai nhựa
Ngày nhận mẫu/ Receiving date: 14/09/2021
Ngày bắt đầu phân tích: 14/09/2021
Date of Analysis Commencement

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ ANALYSIS RESULTS

[Xem trang kế/ See next page(s)]

Ghi chú/ Notes:

(*) Phương pháp được công nhận ISO 17025:2017/ ISO 17025:2017 accredited method.

(**) Chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ/ Performed by subcontractor.

- Thông tin mẫu được khách hàng cung cấp/ Sample information provided by client.
- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ Analysis results valid on tested sample only.

Không được sao chép một phần báo cáo kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần WARRANTEK/ This test report shall not be reproduced except in full, without written approval of Director of WARRANTEK.

Phòng Kiểm nghiệm
Laboratory

Đại diện Công ty Cổ phần WARRANTEK
On behalf of WARRANTEK JSC



LÊ NHƠN ĐỨC

CHÂU THỊ HỒNG VÂN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ANALYSIS REPORT

Báo cáo số/Report No.: 2109010508

Ngày/ Date: 18/09/2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	LOD	Kết quả				
				Trạm cấp nước VL1	Trạm cấp nước VL3	Trạm cấp nước tập trung	Nước cấp giữa mạng	Nước cấp cuối mạng
				2109010508-1	2109010508-2	2109010508-3	2109010508-4	2109010508-5
1	Clo dư tự do	mg/L		0.39	0.41	0.36	0.37	0.34
2	Coliforms *	CFU/100mL		0	0	0	0	0
3	E. coli *	CFU/100mL		0	0	0	0	0
4	Asen (As) *	mg/L	0.001	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
5	Độ màu*	TCU	5	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
6	Mùi			Usual odor	Usual odor	Usual odor	Usual odor	Usual odor
7	pH *			6.37	7.23	7.04	6.26	6.77
8	Vị			Usual taste	Usual taste	Usual taste	Usual taste	Usual taste
9	Độ đục*	NTU	1	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

[Báo cáo kết thúc/ End of report]