



**CÔNG TY TNHH MTV KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC**  
**PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Vĩnh Lộc, Q. Bình Tân

ĐT: 028.22177381- Fax: 028.22275200

[www.kcnvinhloc.vn](http://www.kcnvinhloc.vn)



Số: 022021ĐN/21

**PHIẾU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**NƯỚC SẠCH THÁNG 02 NĂM 2021**

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1. Tên mẫu : Nước sạch KCN Vĩnh Lộc             | 4. Ngày lấy/nhận mẫu : 02/02/2021 |
| 2. Nơi lấy mẫu : Các trạm Cấp Nước KCN Vĩnh Lộc | 5. Ngày gửi mẫu : 02/02/2021      |
| 3. Địa chỉ : Khu công nghiệp Vĩnh Lộc           | 6. Ngày xuất kết quả : 09/02/2021 |

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả				
			Trạm VL1	Trạm VL3	Trạm CNTT	Đường số 6	NMXLNT
1	pH *	-	6,88	7,01	7,04	7,12	7,05
2	Độ đục*	NTU	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
3	Độ màu*	Pt – Co	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
4	Clo dư *	mg/L	0,56	0,44	0,43	0,31	0,32
5	Mùi vị*	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6	Coliforms *	CFU/100mL	0	0	0	0	0
7	E.Coli *	CFU/100mL	0	0	0	0	0
8	Asen (As) *	mg/L	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001

BM07-TT02; Lần BH/SĐ:01/00 (16/09/2019)

TUQ. Tổng Giám Đốc

Phó Tổng Giám Đốc

Phụ Trách Phòng Thí Nghiệm *phat*

**Lê Trần Bích Hằng**



**Nguyễn Thanh Trí**

**Ghi chú:** - Phiếu KQTN chỉ có giá trị trên mẫu thử, không được sao, chép một phần hoặc toàn bộ nội dung trên phiếu này nếu không có sự đồng ý của Trung tâm.

- “\*” : chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ

- PTN đạt chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu: **VIMCERTS 158**