

1. Mã số/ Ref. No : 1Z258B1770
2. Tên khách hàng/ Client's Name : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC
3. Địa chỉ/ Client's Address : Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Ngày nhận mẫu/ Date sample(s) received : 18/02/2025
5. Ngày phân tích mẫu/ Date of Performance of Test : 18/02/2025
6. Ngày trả kết quả/ Date of Issue : 21/02/2025
7. Thông tin mẫu/ Name of Sample : Phụ lục đính kèm
8. Mô tả mẫu/ Sample Description : Mẫu nước chứa trong chai nhựa

Chú thích/ Remarks:

- (*): Chỉ tiêu thuộc phạm vi công nhận ISO/IEC 17025:2017/ (*): Items are currently within the ISO/IEC 17025:2017 accreditation scope.
- (**): Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ./ (**): Items are tested by subcontractor.
- Thông tin mẫu được khách hàng cung cấp/ Sample information provided by client.
- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ Analysis results valid on tested sample only.

**PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
TECHNICAL MANAGER**



LÝ BÁ HÀO

PHỤ LỤC: KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH THEO QCVN 01-2018/BYT – NHÓM A

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	GIỚI HẠN CHO PHÉP	KẾT QUẢ				
				1Z258B1770-1	1Z258B1770-2	1Z258B1770-3	1Z258B1770-4	1Z258B1770-5
	TÊN MẪU			NƯỚC CẤP TRẠM VL1	NƯỚC CẤP TRẠM VL3	NƯỚC CẤP TRẠM CẤP NƯỚC TẬP TRUNG	NƯỚC CẤP GIỮA MẠNG	NƯỚC CẤP CUỐI MẠNG
Các thông số nhóm A								
<i>Thông số vi sinh vật</i>								
1.	Coliform (*)	CFU/100 mL	<3	Không phát hiện/ Not Detected	Không phát hiện/ Not Detected	Không phát hiện/ Not Detected	Không phát hiện/ Not Detected	Không phát hiện/ Not Detected
2.	Escherichia coli (*) hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100 mL	<1	Không phát hiện/ Not Detected	Không phát hiện/ Not Detected	Không phát hiện/ Not Detected	Không phát hiện/ Not Detected	Không phát hiện/ Not Detected
<i>Thông số cảm quan và vô cơ</i>								
3.	Arsenic (As) (*)	mg/L	0.01	Không phát hiện/ Not Detected	Không phát hiện/ Not Detected	Không phát hiện/ Not Detected	Không phát hiện/ Not Detected	Không phát hiện/ Not Detected
4.	Clo dư tự do (*)	mg/L	Trong khoảng 0,2 - 1,0	0.32	0.35	0.37	0.37	0.33
5.	Độ đục (*)	NTU	2	Không phát hiện/ Not Detected	0.17	0.19	0.12	Không phát hiện/ Not Detected
6.	Màu sắc (*)	TCU	15	Không phát hiện/ Not Detected	Không phát hiện/ Not Detected	Không phát hiện/ Not Detected	Không phát hiện/ Not Detected	Không phát hiện/ Not Detected
7.	Mùi, vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ

015-007
NG TÂM
NGHIỆM
TSL
NHÁNH
TY TNHH
ĐẠI HỌC
TSL
TP. HỒ CHÍ MINH

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	GIỚI HẠN CHO PHÉP	KẾT QUẢ				
				1Z258B1770-1	1Z258B1770-2	1Z258B1770-3	1Z258B1770-4	1Z258B1770-5
	TÊN MẪU			NƯỚC CẤP TRẠM VL1	NƯỚC CẤP TRẠM VL3	NƯỚC CẤP TRẠM CẤP NƯỚC TẬP TRUNG	NƯỚC CẤP GIỮA MẠNG	NƯỚC CẤP CẠO MẠNG
8.	pH (*)	-	Trong khoảng 6,0-8,5	6.68	7.12	6.73	6.74	6.99