



**CÔNG TY TNHH MTV KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC  
PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Vĩnh Lộc, Q. Bình Tân

ĐT: 028.22177381- Fax: 028.22275200

[www.kenvinhloc.vn](http://www.kenvinhloc.vn)



VIMCERTS 158

Số: 032021ĐN/21

**PHIẾU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  
NƯỚC SẠCH THÁNG 03 NĂM 2021**

- |                |                                  |                      |              |
|----------------|----------------------------------|----------------------|--------------|
| 1. Tên mẫu     | : Nước sạch KCN Vĩnh Lộc         | 4. Ngày lấy/nhận mẫu | : 16/03/2021 |
| 2. Nơi lấy mẫu | : Các trạm Cấp Nước KCN Vĩnh Lộc | 5. Ngày gửi mẫu      | : 16/03/2021 |
| 3. Địa chỉ     | : Khu công nghiệp Vĩnh Lộc       | 6. Ngày xuất kết quả | : 23/03/2021 |

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả				
			Trạm VL1	Trạm VL3	Trạm CNTT	Đường số 6	NMXLNT
1	pH *	-	6,78	7,42	7,14	7,06	6,93
2	Độ đục*	NTU	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
3	Độ màu*	Pt – Co	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
4	Clo dư	mg/L	0,31	0,45	0,40	0,33	0,36
5	Mùi vị*	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6	Coliforms *	CFU/100mL	0	0	0	0	0
7	E.Coli *	CFU/100mL	0	0	0	0	0
8	Asen (As) *	mg/L	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001

BM07-TT02; Lần BH/SĐ:01/00 (16/09/2019)

TUQ. Tổng Giám Đốc

Phó Tổng Giám Đốc

Phụ Trách Phòng Thí Nghiệm *trach*

*Lê Trần Bích Hằng*

Lê Trần Bích Hằng



*Nguyễn Thanh Trí*

**Ghi chú:** - Phiếu KQTN chỉ có giá trị trên mẫu thử; không được sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung trên phiếu này nếu không có sự đồng ý của Phòng thí nghiệm.

- “\*” : chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ

- PTN đạt chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu: VIMCERTS 158